



Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7
900 82 Skalica

ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 2950/4/2017

Na základe Vašej žiadosti zn.: 0511/2017 zo dňa 05.05.2017 prijatej dňa 09.05.2017
Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania
predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: FNsP Skalica a.s. - stavebné úpravy časti pavilónu – H,
ambulancie klinickej onkológie

Investor: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.,
Koreszkova 7, 900 82 Skalica

Zodpovedný projektant: Ing. Arch. J. Kvetán, Mediprojekt s.r.o.,
Winterova 1733/17, Piešťany

Umiestnenie stavby: Skalica, p. č. 92/62

1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1. Sprievodná správa
 - 1.2. Súhrnná technická správa
 - 1.3. Celková a koordinačná situácia
 - 1.4. Analýza nebezpečenstiev posudok o riziku a vyhodnotenie zostatkových ohrození
 - 1.5. a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení na stavbe
 - 1.6. Ambulancie klinickej onkológie
 - Architektúra a stavebné riešenie
 - Požiarna ochrana
 - Statika
 - Zdravotechnika
 - Ústredné vykurovanie
 - Silnoprúd
 - Slaboprúd – PS 01
 - Vzduchotechnika + MaR - PS 02
 - Zdravotechnika technológia - PS 03
 - POV
 - Doklady

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:
- Vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.
 - Vyhláška č. 718/2002 Z.z. je nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
 - Zákon č. 90/1998 Z.z. je nahradený Zákonom č. 133/2013 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Elektrické zariadenie – EZ – A/h" je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie – A/h" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedená pripomienka a upozornenie nebráni k vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre dňa 30.05.2017



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Roman Mihálik
poverený riadením pracoviska

Kópia : Inšpektorát práce Trnava

Vybavuje: Ing. Sabo – EZ, p. Grman - TZ, Ing. Obertáš - STR, Ing. Mistríková – STA,
Ing. Ivančíková - STA