

V Skalici dňa 30.04.2018

VEC: Vybavenie žiadosti o nápravu

Dňa 25.04.2018 nám bola elektronicky (listinne dňa 26.04.2018) doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch poskytnutých osobou podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona, týkajúca sa podlimitnej zákazky s názvom „**Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce**“, vyhlásenej osobou podľa § 8 zákona – Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Skalica, a. s., so sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 444 761 vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2018 pod zn. 5298 – WYP zo dňa 16.04.2018. Žiadosť o nápravu, ktorá bola podaná v lehote podľa § 164 ods. 3 písm. b) zákona, mala všetky náležitosti v súlade s § 164 ods. 2 zákona.

Žiadosti o nápravu v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona sa

vyhovuje.

Odôvodnenie:

V žiadosti o nápravu sa žiadalo o zaslanie presných parametrov mernej jednotky „kpl“ u týchto položiek výkazu výmer:

267	D1	Demontáž existujúcich klimajednotiek vrátane príslušenstva a ekologickej likvidácie	kpl	1,000
269	D3	Demontáž existujúcich rozvodov vrátane príslušenstva ostatných profesií a ekologickej likvidácie, ktoré nie sú riešené projekty jednotlivých profesií	kpl	1,000

Osoba podľa § 8 zákona touto cestou upresňuje popis vyššie uvedených položiek výkazu výmer:

- Položka č. 267 - zahŕňa demontáž troch vzduchotechnických jednotiek KDK 40 s rekuperátorom (výrobca Kovona Karviná) umiestnených v suteréne budovy Gynekologicko – pôrodnického oddelenia (1. PP) a ich ekologickú likvidáciu. Hmotnosť jednej zostavy je cca 1100 kg.
- Položka č. 269 - zahŕňa demontáž elektroinštalácie v podhl'adoch (dĺžka cca 40 bm) a šachtách (dĺžka cca 60 bm).

Osoba podľa § 8 zákona upozorňuje žiadateľa i ostatných záujemcov na to, že v prípade nejasností a potreby vysvetlenia súťažných podkladov, nie je vhodné použiť revízny postup podľa § 164 zákona, vhodnou formou je využitie inštitútu vysvetlenia podľa § 114 ods. 8 zákona.

Osoba podľa § 8 zákona dôkladne preskúmala žiadosť o nápravu, posúdila všetky uvádzané skutočnosti, a vyhovela žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

S pozdravom

Mgr. Hana Šlachtová
osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania